

El presente anuncio en el sitio web de TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99372-2011:TEXT:ES:HTML>

PL-Częstochowa: Equipo de planta depuradora

2011/S 62-099372

**Oczyszczalnia Ścieków "Warta"SA, ul. Srebrna 172/188, Oczyszczalnia Ścieków Warta S.A.
Częstochowa, ul.Srebrna 172/188, atn: Jan Ulfik, Joanna Janus, POLONIA-42-201Częstochowa.
Tel. +48 600461022 / 600373884. E-mail: info@wartasa.cze.pl. Fax +48 343619070.**

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 9.2.2011, 2011/S 27-043894)

Objeto:

CPV:45252200, 42123400, 31213100

Equipo de planta depuradora.

Compresores de aire.

Cajas de distribución.

Inne dodatkowe informacje

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zmiana w treści SIWZ. Zmiana dotyczy ZADANIA nr 2 – zmiana polega na zastosowaniu 2 dmuchaw o mocy silnika 18,5 kW, zamiast jednej dmuchawy o mocy silnika 18,5 kW i drugiej o mocy silnika 45 kW. Wobec wprowadzonej zmiany zapisy w niżej wymienionych załącznikach otrzymują brzmienie:

— w Załączniku nr 5 w punkcie III.4,3,m); str.44; m) Maksymalna moc zainstalowanego układu dmuchawa 37 kW.

— w Załączniku nr 8, przedmiary robót, branża technologiczna, poz. 13, opis: Montaż dmuchaw w obiekcie 03b dla potrzeb odtłuszcacza. Dmuchawy o identycznych parametrach: nadciśnienie 0,06 MPa. Wydajność 10,96 m³/min ±5% z silnikiem o mocy 18,5 kW, IP54, 400V, 50 Hz.